



# COMUNE DI ROCCALUMERA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

98027 Piazza Mons. F.M. Di Francia – P. IVA: 00145100830

Tel.0942/744640

Fax.0942/747336

E Mail : [tecnico@comune.roccalumera.me.it](mailto:tecnico@comune.roccalumera.me.it) - PEC : [protocollo@pec.comune.roccalumera.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.roccalumera.me.it)

## AREA TECNICA – SERVIZIO II

### QUESITI RELATIVI AL BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE AL SERVIZIO DEI COMUNI DI ROCCALUMERA, FURCI SICULO E PAGLIARA E RELATIVA CONDOTTA SOTTOMARINA E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

C.I.G.: 6807916601

---

**QUESITO 1:** considerato che al personale impiegato è necessario applicare il contratto FISE, è necessaria la riassunzione dello stesso?

**RISPOSTA:** non è obbligatoria la riassunzione.

---

**QUESITO 2:** a pag. 5 del bando di gara paragrafo III 2.2 viene chiesto di dimostrare mediante una dichiarazione circa "un importo dei servizi oggetto di gara realizzati negli ultimi 3 esercizi pari all'importo a base d'asta". Però al successivo paragrafo III 2.3 è chiesto di effettuare un elenco dei principali servizi prestati per gli importi di cui al punto III 2.2. Dunque è necessario documentare di aver effettuato un certo numero di servizi oggetto di gara fino ad arrivare all'importo a base d'asta, oppure è necessario possedere un solo contratto che arrivi all'importo richiesto?

**RISPOSTA:** riguardo alla capacità economica e finanziaria di cui al punto III.2.2, l'importo richiesto (pari, almeno, all'importo a base d'asta) può essere raggiunto con uno o più contratti mentre riguardo alla capacità tecnica di cui al punto III.2.3, oltre all'elenco dei servizi prestati fino all'importo di cui sopra, è necessario almeno un contratto di servizio di gestione di un impianto di depurazione relativo ad un comprensorio avente un numero di abitanti equivalenti pari o superiore a quello oggetto della gara (23.000).

---

**QUESITO 3:** nella relazione tecnica allegata alla documentazione di gara è riportato che l'impianto è stato adeguato alla potenzialità di trattamento di 15.000 Abitanti Equivalenti, mentre nel Capitolato è riportato che attualmente l'impianto è da 23.000 Abitanti Equivalenti. Quindi qual è la dimensione giusta?

**RISPOSTA:** il numero corretto di Abitanti Equivalenti è 23.000.

---

**QUESITO 4:** nel quadro economico vengono citate le analisi che dovrà effettuare l'appaltatore e che sono state calcolate ai correnti prezzi di mercato. Ma non c'è traccia di tale costo. Dove si trova?

**RISPOSTA:** Il costo delle analisi dei fanghi è contenuto all'interno della voce "smaltimento fanghi e materiali di risulta compresi gli oneri per la caratterizzazione il trasporto ed il conferimento in discarica".

---

**QUESITO 4:** al punto 3 – 1) del disciplinare di gara viene citata la "domanda di partecipazione alla gara (allegato A)....." ma l'allegato A non è stato inserito.

**RISPOSTA:** Si tratta di un refuso di stampa, non vi sono modelli predisposti dall'Ente.

---

**QUESITO 5:** al punto 5 – "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA" a pag.10 del disciplinare di gara, primo periodo, viene indicata la "Busta B".

**RISPOSTA:** Si tratta di un refuso di stampa, la frase corretta è la seguente: "I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare, includendola nella Busta C – "Offerta economica", la dichiarazione della propria offerta economica, secondo le modalità qui di seguito indicate.

---

Roccalumera, 28/10/2016

Il Responsabile Unico del Procedimento  
F.TO Geom. Giuseppe Gugliotta